

SPOSÓB MONTAŻU ELEKTROZAWORÓW W STUDZIENCE:
1- STUDZIENKA JUMBO
2- RURA ZASILAJĄCA Ø ≥ 63 (MAGISTRALA)
3- PRZELOT PE 63-2"M PN10
4- ZAWÓR Q 2" F-M
5- ELEKTROZAWÓR PGV 2" BEZ REG
6- RURA DOPROWADZAJĄCA WODĘ DO ZRASZACZY PE Ø ≥ 63



1- STUDZIENKA JUMBO
2- RURA ZASILAJĄCA Ø ≥ 63 (MAGISTRALA)
3- PRZELOT PE 63-2"F PN10
4- ZAWÓR Q 2" F-M
4- FILTR DYSKOWY Y 2" 25M3/H



1- STUDZIENKA JUMBO
2- RURA ZASILAJĄCA Ø ≥ 63 (MAGISTRALA
3- PRZELOT PE 63-2"F PN10
4- PRZEPŁYWOMIERZ



SCHEMAT MONTAŻU ZRASZACZA:
1- ZRASZACZ: G885/G990 LUB G885/G995
2- PRZYŁĄCZE HSJ365218 6/4"
3- RURA DOPROWADZAJĄCA WODĘ DO ZRASZACZY PE Ø63
4- TRÓJNIK PE 63-2"F PN10 ELYSEE
5- ADAPTER 6/4" F-M ACME G885/G990/G995
6- REDUKCJA 2"-6/4" ELYSEE

- ZRASZACZE ROTACYJNE SERII G
- ŹRÓDŁO WODY – RUROCIĄG MIEJSKI
- STUDZIENKA ZAWOROWA
- STEROWNIK SYSTEMU NAWADNIAJĄCEGO AC 24/230V
- RURA GŁÓWNA Ø63PE (MAGISTRALA)
- PRZEWÓD ELEKTRYCZNY 6x2x0,8mm

**Projekt nawadniania:**

Profesjonalne systemy nawadniania | WATERMIL

MILEX SP Z O O
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. Obrońców Dobrzykowa 3
09-530 Dobrzyków

| | |
|---|---|
| **Faza:** | PROJEKT WYKONAWCZY |
| **Część-Obiekt:** | ..... |
| **Branża:** | ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU |
| **Tytuł rysunku:** | PROJEKT NAWADNIANIA BOISKA |
| **Numer rysunku:** | PROJEKT NAWADNIANIA _I |

| Numer Projektu: | Data: | Skala: | Rewizja |
|---|---|---|---|
| A1 | ..... | 1:200 | ..... |

www.milex.pl